

Tarnogród, dnia 15.03.2022 r.

**Gmina Tarnogród**  
**ul. Kościuszki 5**  
**23-420 Tarnogród**  
**NIP 9181985983**  
**REGON 950369161**

Znak sprawy: **RI.271.5.2022**

**-do wszystkich Wykonawców-**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tarnowskiego w Tarnogrodzie**”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, Zamawiający Gmina Tarnogród ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród zwana dalej „**Zamawiającym**” przekazuje treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ  
[wraz z udzielonymi odpowiedziami.](#)

**Zestaw pytań z dnia 11 marca 2022 r.**

Zapytanie do przetargu na roboty budowlane : „**Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tarnowskiego w Tarnogrodzie**”

Znak sprawy : RI.271.5.2022

Pytanie nr 1 do przetargu :

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tarnowskiego metodą przewiertu sterowanego ( HDD ) z rur fi 200 PE SDR17 RC.

Odpowiedź na zadane pytanie prosimy o zamieścić na stronie Zamawiającego

**Odpowiedź:**

[Zamawiający nie dopuszcza wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tarnowskiego metodą przewiertu sterowanego.](#)

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)